



TUBIGAMO[®], S.A.

**TANQUES AÉREOS PARALELEPIPEDICOS
DE HASTA 2.000 LITROS DE CAPACIDAD
(DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS-OIL)**



*** FABRICADO SEGÚN NORMA UNE 62352. CUMPLE LAS EXIGENCIAS DE LA ITC - MI - IP03 (INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO)**

*** SOBRE REAL DECRETO 1427/1997 DEL 15 - SEPTIEMBRE - 1997**

PLACA DE IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL DEPÓSITO

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO Y FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE GAS-OIL

CERTIFICADO Nº: _____

TUBIGAMO, S.A., empresa inscrita en el Registro con el núm. 28-90715, con N.I.F. A-78110327

CERTIFICA:

Que el depósito fabricado por la mencionada empresa en su Fábrica de Rivas-Vaciamadrid, (Madrid), destinado al almacenamiento de productos petrolíferos y cuyas características son:

FABRICANTE **TUBIGAMO**
CAPACIDAD NOMINAL **LITROS**
ESPESOR DE CHAPA **2 MM**
PRESIÓN DE PRUEBA **0,3 BAR**
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
NÚMERO DE FABRICACIÓN
DIMENSIONES
TIPO **METÁLICO, ATMOSFÉRICO, SIN PRESIÓN, NO VÁLIDO PARA ENTERRAR**

Ha sido fabricado de acuerdo con la NORMA UNE 62352:1996 y cumple con las exigencias que solicita la ITC-MI-IP03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"

Y para que así conste, para los efectos oportunos y a petición de la empresa _____

_____ con N.I.F. Núm _____

y domicilio en _____

expedimos el presente certificado en Rivas-Vaciamadrid, a ____ de _____ de _____



ORIFICIOS DE:

- ALIMENTACIÓN
- ASPIRACIÓN
- MEDICIÓN
- VENTEO



TABLA DE DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD

GRUPO	CAPACIDAD NOMINAL (LITROS)	DIMENSIONES EXTERIORES MÁXIMAS DEL RECIPIENTE (mm)			ESPESOR MÍNIMO DE PARED (mm)
		ALTURA	LONGITUD	ANCHURA	
A	< 600	1.250	1.200	700	2
B	600 A 800	1.250	1.300	800	2
C	801 A 2.000	1.500	1.700	900	2

Ctra. de Valencia, km. 15
Políg. Ind. "Santa Ana"
Calle Tornillo, 23 - 25
Tel. 91 666 56 89 - Fax 91 666 56 92
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO